

| | | |
|---|---|---|
| 8.1.4. Feuerlöschhausrüstung | | |
| Nach Abschnitt 8.1.4 ADR sind Beförderungseinheiten, die gefährliche Güter befördern, mit Feuerlöschgeräten auszurüsten. | | |
| 8.1.4.1. a) allgemeine Vorschriften | | |
| | | |
| JEDE Beförderungseinheit muss ausgerüstet sein: ein tragbares Feuerlöschgerät (Brandklassen A, B, C) Mindestfassungsvermögen: 2 kg Pulver gegen Brand des Motors / Führerhauses | |  |
| | | |
| 8.1.4.1. b) zusätzliche Geräte | | |
| | | |
| ZUSÄTZLICHE Geräte sind vorgeschrieben für: | | |
| | | |
| 1) höchstzulässige Masse der Beförderungseinheit: über 7,5 t | | |
| ein oder mehrere tragbare Feuerlöschgeräte (Brandklassen A, B, C) gesamtes Mindestfassungsvermögen: 12 kg Pulver davon ein Feuerlöschgerät mit Mindestfassungsvermögen: 6 kg das 2 kg Feuerlöschgerät unter 8.1.4.1a) kann berücksichtigt werden |  | |
| | | |
| 2) höchstzulässige Masse der Beförderungseinheit: über 3,5 t bis 7,5 t | | |
| ein oder mehrere tragbare Feuerlöschgeräte (Brandklassen A, B, C) gesamtes Mindestfassungsvermögen: 8 kg Pulver davon ein Feuerlöschgerät mit Mindestfassungsvermögen: 6 kg das 2 kg Feuerlöschgerät unter 8.1.4.1a) kann berücksichtigt werden |  | |
| | | |
| 3) höchstzulässige Masse der Beförderungseinheit: 3,5 t | | |
| ein oder mehrere tragbare Feuerlöschgeräte (Brandklassen A, B,C) gesamtes Mindestfassungsvermögen: 4 kg Pulver das 2 kg Feuerlöschgerät unter 8.1.4.1a) kann berücksichtigt werden | |  |

| | | |
|---|---|---|
| 8.1.4.2. Freigestellte Mengen 1.1.3.6 | | |
| Beförderungseinheiten mit gefährlichen Gütern gemäß 1.1.3.6 | |  |
| ein tragbares Feuerlöschgerät (Brandklassen A, B, C) | | |
| Mindestfassungsvermögen: 2 kg Pulver | | |
| <i>Beschaffenheit der Feuerlöschstoffe:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - sie dürfen weder im Fahrerhaus | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - noch unter Einwirkung der Hitze | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - giftige Gase entwickeln | | |
| <i>Tragbare Feuerlöschgeräte müssen versehen sein mit:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - einer Plombierung, zum Nachweis der Nichtbenützung | |  |
| <ul style="list-style-type: none"> - dem Zeichen einer behördlich anerkannten Norm | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufschrift mit Angabe Ablauf der Geltungsdauer (Monat, Jahr) | | |
| <i>Anbringung der Feuerlöschgeräte</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - leicht erreichbar |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> - gegen Witterungseinflüsse geschützt | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - keine Beeinträchtigung der Betriebssicherheit | | |
| | | |
| | | |
| | | |